

平成21年1月8日

お得意先 各位

三協立山アルミ株式会社
住宅建材本部

住宅用樹脂サッシに関するお知らせとお詫び

謹啓 貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、主題の件に関し、住宅用樹脂サッシの防火設備認定商品に於いて認定商品と販売商品が異なる事が判明いたしましたので、とり急ぎ概要をご案内申し上げます。

関係各位には、多大なご迷惑とご心配をおかけしますことを心よりお詫び申し上げます。

敬白

記

□ 内容

住宅系の硬質塩化ビニル樹脂製の防火設備個別認定商品につきましては、(株)エクセルシャノンからのOEM供給による販売を行ってまいりました。この防火設備個別認定商品については、(株)エクセルシャノン製作の試験体で取得しておりましたが、(株)エクセルシャノンからの報告により、防火設備個別認定を受けた際の試験体およびその後の量産品が、認定構造仕様と異なることが判明いたしました。

□ 対象商品

販売会社名	対象商品	販売期間
旧三協アルミニウム工業(株)	ノルディ R	H16.9.1~H18.6.1
旧立山アルミニウム工業株	アルペン NPL	H16.7.1~H19.3.12
三協立山アルミ(株)	アルペン PL	H18.6.1~H20.12.26

(商品ラベルに「防火設備」と記載されております。)

□ 納入予定・納入済み商品の対応について

①納入予定商品については、個別に代替品の打合せをさせていただきます。

②納入済み商品の取扱いについては、代替案を検討しておりますので、決定次第スケジュールを含め、打合せさせていただきたいと存じます。

□ 再発防止について

今後は、防火設備個別認定に関して試験体製作時の立会い、認定構造仕様と試験体が同一かの確認および量産品との相違の確認を徹底し、再発防止に努めます。

以上

現在ご使用いただいております「マディオS・P・M・J」においては全く問題がありませんので引き続きご安心してご使用いただけます。

住宅用樹脂サッシ出荷実績 (アルペンPL・アルペンNPL・ノルディR)

●ST支店別

支店名	数量
札幌	4,195
仙台	1,028
水戸	-
宇都宮	46
前橋	29
埼玉	-
千葉	-
東京	16
横浜	1
新潟	16
富山	44
北陸	10
長野	5
静岡	-
名古屋	1
京都	-
大阪	-
神戸	-
広島	10
四国	1
福岡	-
本社	-
計	5,402

●ST事務所別

支店名	事務所コード	営業所名	数量	
札幌	020	札幌	595	
	021	釧路	69	
	022	旭川	633	
	023	函館	64	
	024	帯広	415	
	025	北見	158	
	026	苫小牧	79	
	020	札幌	1,058	
	021	釧路	36	
	022	旭川	601	
仙台	024	帯広	426	
	026	苫小牧	61	
	090	仙台	61	
	091	秋田	313	
	092	郡山	71	
	093	盛岡	306	
	094	青森	185	
宇都宮	095	山形	6	
	097	八戸	86	
	180	宇都宮	46	
	200	前橋	29	
	280	東京	2	
	281	西東京	14	
	320	横浜	1	
	351	長岡	16	
	富山	370	富山	41
		375	砺波	3
北陸	380	北陸	10	
長野	410	長野	5	
名古屋	470	名古屋	1	
広島	680	広島	10	
四国	730	高松	1	
			5,402	

関西地区出荷実績は0

断熱樹脂サッシ

アルペンPL

アルペンPLシリーズ

サッシ

